

Gdynia, dnia 01.12.2016 r.

Dot. postępowania nr 85/FZP/FG/2016 na prowadzenie nadzoru i kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów lądowych i statków Morskiego Instytutu Rybackiego- PIB z siedzibą w Gdyni

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie 1:

Proszę o uszczegółowienie opisu zawartego we wzorze umowy (załącznik nr. 2): „Uzgadnia się następujący zakres zadań Wykonawcy... Nadzór i kontrola bezpieczeństwa pożarowego obiektów lądowych Zamawiającego... w szczególności w zakresie monitoringu pożarowego do PSP Gdynia”. Na czym miałyby polegać ww. opis prac, czego Zamawiający oczekuje w tym sformułowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie monitoringu pożarowego do PSP Gdynia oczekują wykonania następujących prac:

- bieżącej współpracy w zakresie bezpieczeństwa obiektów i ludzi w dziedzinie prewencji;
- przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji corocznych ewakuacji obiektów lądowych : MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 oraz Akwarium Gdyńskie Al. Jana Pawła II 1;
- przygotowania założeń do ćwiczeń sekcji PSP oraz sekcji wysokościowej w obiektach MIR-PIB;
- uzgodnienie założeń , procedur do aktualizacji Instrukcji pożarowych obiektów MIR-PIB;
- bieżąca weryfikacja wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w centrali alarmowej PSP.

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Rafał Geremek