


## WYKAZ POMIESZCZEŃ NA KONDYGNACJI:

PIĘTRO II - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| LP | NR | NAZWA | P netto [m²] | Pu podst. | Pu pom. | Pg | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201A | Pom. biurowe | 23,98 | 23.98 | | | | parkiet |
| 2 | 202 | Pom. biurowe | 10,29 | 10.29 | | | | parkiet |
| 3 | 203 | Pom. biurowe | 26,47 | 26.47 | | | | parkiet |
| 4 | 204 | Pom. biurowe | 13,07 | 13.07 | | | | parkiet |
| 5 | 204A | Pom. biurowe | 25,63 | 25.63 | | | | parkiet |
| 6 | 204B | Pom. biurowe | 26,92 | 26.92 | | | | parkiet |
| 7 | 204C | Pom. biurowe | 37,76 | 37.76 | | | | parkiet |
| 8 | 206 | Pom. biurowe | 20,61 | 20.61 | | | | parkiet |
| 9 | 207 | Pom. socjalne | 12,85 | | 12.85 | | | parkiet |
| 10 | 208 | Pom. biurowe | 11,80 | 11.80 | | | | parkiet |
| 11 | 209 | Korytarz | 15,48 | | | | 15.48 | parkiet |
| 12 | 210 | Korytarz | 34,54 | | | | 34.54 | parkiet |
| 13 | 211 | Korytarz | 11,10 | | | | 11.10 | parkiet |
| 14 | 212 | Pom. biurowe | 11,96 | 11.96 | | | | parkiet |
| 15 | 213 | Pom. biurowe | 12,25 | 12.25 | | | | parkiet |
| 16 | 214 | Pom. techniczne klimatyzacja | 14,53 | | | 14.53 | | parkiet |
| 17 | 215 | Korytarz | 21,07 | | | | 21.07 | parkiet |
| 18 | 216 | Pom. biurowe | 14.41 | 14.41 | | | | parkiet |
| 19 | 217 | Pom. biurowe | 12,76 | 12.76 | | | | parkiet |
| 20 | 218 | Pom. biurowe | 12,09 | 12.09 | | | | parkiet |
| 21 | 219 | Serwerownia | 13,18 | | | 13.18 | | parkiet |
| 22 | 220 | Pom. biurowe | 9,29 | 9.29 | | | | parkiet |
| 23 | 221 | Pom. biurowe | 12,09 | 12.09 | | | | parkiet |
| 24 | 222 | Pom. biurowe | 24,49 | 24.49 | | | | parkiet |
| 25 | 223 | Pom. biurowe | 25,05 | 25.05 | | | | parkiet |
| 26 | 224 | Pom. biurowe | 12,14 | 12.14 | | | | parkiet |
| 27 | 225 | Pom. biurowe | 11,98 | 11.98 | | | | parkiet |
| 28 | 2WC.1 | WC | 7,84 | | 7.84 | | | PCV |
| 29 | 2WC.2 | WC | 2,16 | | 2.16 | | | PCV |
| 30 | 2Kl.A | Klatka schodowa A | 19,55 | | | | 19.55 | lastryko |
| 31 | 2K.01 | Korytarz | 38,76 | | | | 38.76 | PCV |
| 32 | 2K.02 | Korytarz | 5,07 | | | | 5.07 | PCV |
| 33 | 2K.03 | Korytarz | 31,12 | | | | 31.12 | PCV |
| 34 | 2Kl.B | Klatka schodowa B | 16.35 | | | | 16.35 | lastryko |
| 35 | 2W1 | Winda 1 | 3,74 | | | | 3.74 | |
| 36 | 2K.04 | Korytarz | 45,21 | | | | 45.21 | gres |
| 37 | 2E.01 | Przestrzeń ekspozycyjna | 191.17 | 191.17 | | | | parkiet |
| 38 | 2Kl.C | Klatka schodowa C | 25.63 | | | | 25.63 | lastryko |
| 39 | 2K.05 | Komunikacja | 32.42 | | | | 32.42 | lastryko |
| 40 | 2W2 | Winda 2 | 2,84 | | | | 2.84 | |
| 41 | 2E.02 | Przestrzeń ekspozycyjna z zapleczem | 18.08 | 18.08 | | | | PCV |
| 42 | 2E.03 | Przestrzeń ekspozycyjna z zapleczem | 79.54 | 79.54 | | | | PCV |
| 43 | 2E.04 | Komunikacja technologiczna | 37.71 | | | 37.71 | | PCV |
| | | SUMA | 1034.98 | 643.83 | 22.85 | 65.42 | 302.88 | |
| | | | | | | | 1034.98 | |

## SPOSÓB OZNACZENIA GŁOŚNIKÓW SYSTEMU DSO:

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE GŁOŚNIKA – L01/02, 10W = L/G, M

L/ – NUMER LINII GŁOŚNIKOWEJ: L = 01 – LINIA GŁOŚNIKOWA NR 1 W OBRĘBIE BUDYNKU
/G – NUMER GŁOŚNIKA NA LINII GŁOŚNIKOWEJ: G = 02 – GŁOŚNIK NR 02
/ , M – MOC ZNAMIONOWA GŁOŚNIKA: M = 10W – GŁOŚNIK PODŁĄCZONY NA ODCZEP 10W

# LEGENDA:

## ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE:

- GŁOŚNIK TYPU "A" = ŚCIENNY W OBUDOWIE OGNIOSZCZELNEJ Z CERAMICZNĄ LISTWĄ ZACISKOWĄ
- GŁOŚNIK TYPU "B" = SUFITOWY (DO MONTAŻU W SUFICIE PODWIESZONYM) + KOPUŁA / OBUDOWA OGNIOSZCZELNA Z CERAMICZNĄ LISTWĄ ZACISKOWĄ
- GŁOŚNIK TYPU "C" = PROJEKTOROWY W OBUDOWIE OGNIOSZCZELNEJ Z CERAMICZNĄ LISTWĄ ZACISKOWĄ
- GŁOŚNIK TYPU "D" = ŚCIENNA KOLUMNA / MATRYCA GŁOŚNIKOWA W WĄSKIEJ OBUDOWIE – DO NAGŁOŚNEINIA "TRUDNYCH AKUSTYCZNIE" POMIESZCZEŃ, Z CERAMICZNĄ LISTWĄ ZACISKOWĄ
- MKL – "MODUŁ KOŃCA" LINII GŁOŚNIKOWEJ / KARTA NADZORU CIĄGŁOŚCI LINII GŁOŚNIKOWEJ
- SW1, SW2 – STACJA MIKROFONOWA ("MIKROFON DODATKOWY / OGÓLNY") WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
- MSe – STACJA MIKROFONOWA ("MIKROFON SERWISOWY") WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
- MS – STACJA MIKROFONOWA (MIKROFON STRAŻAKA) – "WYNIESIONY" WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
- CDSO – SZAFA / CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (SZAFA ZE WZMACNIACZAMI MOCY) WRAZ Z ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 6/0,5 h (80 Ah)

## OPRZEWODOWANIE SYSTEMU DSO:

- WNĘTRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GŁOŚNIKOWE W OBRĘBIE WYDZIELONEJ KLATKI SCHODOWEJ "A" / ADMINISTRACYJNEJ) PRZEWÓD TYPU "A" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PPOŻ." O FUNKCJI MINIMUM PH90 NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY
- WNĘTRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GŁOŚNIKOWE W OBIEKCIE – "KRÓTKIE" I / LUB O "MAŁYM" OBCIĄŻENIU) PRZEWÓD TYPU "B" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PPOŻ." O FUNKCJI MINIMUM PH90 NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY
- WNĘTRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GŁOŚNIKOWE W OBIEKCIE – "DŁUGIE" I / LUB "MOCNO" OBCIĄŻONE / DO ROZBUDOWY) PRZEWÓD TYPU "C" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PPOŻ." O FUNKCJI MINIMUM PH90 NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1,4 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY

| REWIZJA / REVISION | DATA / DATE | OPIS / DESCRIPTION | OPRACOWAŁ / DRAWN BY | SPRAWDZIŁ / CHECKED BY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.2015 | PROJEKT WYKONAWCZY | A. Z. | Z. C. |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

"A–Z PROJEKT"
Systemy Alarmowe
Adres:
ul. Powstańców Wlkp. 63
lokal nr 14 (Wejście A)
70–130 Szczecin
Polska
Tel:
+(48) 504 40 50 70
e–mail:
biuro@az–projekt.com.pl
www.az–projekt.com.pl

| | | |
|---|---|---|
| OBIEKT: | "AKWARIUM GDYŃSKIE" / "MIR–PIB" Al. Jana Pawła II 1, 81–345 Gdynia | Branża: OCHRONA PPOŻ. |
| TYTUŁ PROJEKTU: | Dźwiękowy System Ostrzegawczy (system DSO). | Nr projektu: AZ–P442/E/2015 |
| TYTUŁ RYSUNKU: | Poziom II PIĘTRA. Rozmieszczenie urządzeń systemu DSO. | Stadium: P. WYKONAWCZY |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Andrzej Ziobrowski Upr. CNBOP: D–736/01 Licencja PZT II stopnia: PZT–18905 | Data: 28.09.2015 |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Zenon Czupryński Projektant instalacji elektrycznych Upr. nr NB–W–7210/141/78 | Skala: 1 : 100 |
| | | Numer rysunku: 05 |