

WYKAZ POMIESZCZEŃ NA KONDYGNACJI:

PIWNICA - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

LP	NR	NAZWA	P netto [m²]	Pu public.	Pp pom.	Hs
1	01	Umywalnia	7,69	7,69		piw
2	02	Pom. hydraulika	9,26	9,26		piw
3	03	Pom. hydraulika	27,72	27,72		piw
4	04	Hydrant CO	11,42		11,42	piw
5	05	Warsztat i Hydraulicy	50,76	50,76		inne
6	06	Pom. hydraulika	61,39	61,39		piw
7	07	Pom. hydraulika	52,90	52,90		piw
8	08	Węzeł cieplny	31,21	31,21		piw
9	09	Węzeł cw	17,52	17,52		piw
10	010	Węzeł cw	10,16	10,16		piw
11	011	Węzeł cw	10,75	10,75		piw
12	012	Maszynownia stoczkowa	10,65	10,65		piw
13	013	Węzeł cw	10,68	10,68		piw
14	014	Węzeł cw	10,56	10,56		piw
15	015	Maszynownia stoczkowa	10,47	10,47		piw
16	016	Węzeł cw	10,75	10,75		piw
17	017	Zejście stoczkowe	3,79	3,79		piw
18	018	Węzeł cw	20,26	20,26		piw
19	019	Maszynownia	194,81	194,81		piw
20	020	Zejście stoczkowe	141,46	141,46		piw
21	021	Zejście stoczkowe	429,03	429,03		piw
22	021A	Węzeł cw	17,71	17,71		piw
23	022	Stacja uzdatniania wody	32,37	32,37		piw
24	023	Zejście stoczkowe	31,97	31,97		piw
25	024	Wentylatornia	34,15		34,15	piw
26	025	Zejście stoczkowe	110,39	110,39		piw
27	026	Węzeł cw	8,66	8,66		piw
28	027	Rozdzielnia główna UPS	13,55	13,55		piw
29	028	Pom. ucieplne	23,27	23,27		piw
30	029	Węzeł cw	22,34	22,34		piw
31	030	Zejście stoczkowe	22,34	22,34		piw
32	+KA1	Kabina schodowa A	11,69		11,69	wiatrak
33	+KA01	Korytarz	31,61		31,61	KOr
34	+KA02	Korytarz	3,65		3,65	KOr
35	+KA03	Korytarz	43,36		43,36	piw/wl
36	+KA04	Korytarz	12,83		12,83	piw/wl
37	+KA05	Korytarz	34,56		34,56	piw/wl
38	+KA06	Korytarz	28,63		28,63	piw/wl
39	+KA0E	Kabina schodowa E	7,73		7,73	wiatrak
		SUMA	1554,53	1418,25	63,57	92,71
						1554,53

SPOSÓB OZNACZENIA GŁOŚNIKÓW SYSTEMU DSO:

PRZykładowe oznaczenie głośnika – L01/02. 10W = L/G. M

L/ – NUMER LINII GŁOŚNIKOWEJ: L = 01 – LINIA GŁOŚNIKOWA NR 1 W OBRĘBIE BUDYNKU
/G – NUMER GŁOŚNIKA NA LINII GŁOŚNIKOWEJ: G = 02 – GŁOŚNIK NR 02
. / . M – MOC ZNAMIONOWA GŁOŚNIKA: M = 10W – GŁOŚNIK PODŁĄCZONY NA OCZCZEP 10W

LEGENDA:

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE:

- GŁOŚNIK TYPU "K" – SUFITOWY Z OBUDOWĄ OGNIOODPORNĄ Z CZYNNĄCYM LISTWĄ ZACISKOWĄ
- GŁOŚNIK TYPU "B" – SUFITOWY (DO MONTAŻU WEWNĄTRZ GŁOŚNIKA ISTNIEJĄCEGO) Z OBUDOWĄ OGNIOODPORNĄ Z CZYNNĄCYM LISTWĄ ZACISKOWĄ
- GŁOŚNIK TYPU "C" – PRZEJRZYSTORY Z OBUDOWĄ OGNIOODPORNĄ Z CZYNNĄCYM LISTWĄ ZACISKOWĄ
- GŁOŚNIK TYPU "S/T" – ŚCIENNY KOLUMNA / AKUSTYCZNY Z OBUDOWĄ W WIDOCZ. OBUDOWIE – DO MASZOWANIA "TRUDNYCH AKUSTYCZNIE" POMIESZCZEŃ, Z CZYNNĄCYM LISTWĄ ZACISKOWĄ

SW1	SW2	"MODUŁ KOŃCA" LINII GŁOŚNIKOWEJ / KARTA NADZORU OBŁOŻOŚCI LINII GŁOŚNIKOWEJ
WSw		STACJA WARSZTATOWA ("WARSZTAT DOZWOLONY / DOZLWY") WRAZ Z KOMPLETEM PRZYSTOSOWAŃ FUNKCYJNYCH
MS		STACJA WARSZTATOWA ("WARSZTAT SIGNALOWY") WRAZ Z KOMPLETEM PRZYSTOSOWAŃ FUNKCYJNYCH
COSO		STACJA WARSZTATOWA ("WARSZTAT ZWYKŁY – "ZWYKŁOŚCIOWY") WRAZ Z KOMPLETEM PRZYSTOSOWAŃ FUNKCYJNYCH

SZAFA / CENTRALA SYGNALIZACYJNO-OSTRZEGAWCZEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO POMIESZCZEŃ, Z CZYNNĄCYM LISTWĄ ZACISKOWĄ
Z ZASILANIEM REZERWOWYM NA CZAS(1) 6/12 h (60 min)

OPRZEWODOWANIE SYSTEMU DSO:

- WNĘTRZNA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GŁOŚNIKOWE W OBRĘBIE WYDZIELONEJ KLATKI SCHODOWEJ "K" / KOMUNIKACYJNEJ) PRZEWÓD TYPU "K" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PPOŻ." O FUNKCJI MINIMUM PH90 NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm, JEDO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD ROWNOWAŻNY
- WNĘTRZNA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GŁOŚNIKOWE W OBRĘBIE "WĘZŁÓW") / LUB W "MIEJSCU" OBSŁUGOWEJ PRZEWÓD TYPU "C" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PPOŻ." O FUNKCJI MINIMUM PH90 NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1,4 mm, JEDO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD ROWNOWAŻNY
- WNĘTRZNA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GŁOŚNIKOWE W OBRĘBIE – "DŁUGIE" / / LUB "WIOCHO" OBSŁUGOWE / DO_RUZSZERZENIA) PRZEWÓD TYPU "C" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PPOŻ." O FUNKCJI MINIMUM PH90 NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1,4 mm, JEDO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD ROWNOWAŻNY

W MOMENCIE WYKONANIA I URUCHOMIENIA PRZEZ INWESTORA / UŻYTKOWNIKA OBIEKTU SYSTEMU DSO W OBRĘBIE CAŁEJ KONDYGNACJI PIWNICY NALEŻY DOKONYWAĆ WSZYSTKIE SYGNALIZATORY INSTALACJI SAP NA TEJ KONDYGNACJI.

POMIESZCZENIA NIE BĘDĄCE MIEJSCAMI STAŁEGO POBYTU LUDZI (BEZ DSO):
ŁĄCZNA ILOŚĆ - 7 pomieszczeń

1. LINIE NA PLANSZE PRZEZ INWESTORA / UŻYTKOWNIKA OBIEKTU ZAGOSPODAROWANE OBSZARU DOTYCZĄCEGO "PUSTKI BUDOWLANEJ" / POMIESZCZEŃ "TECHNICZNYCH" NA SALE EDUKACYJNE / WYSTAWNICZE – W CHWILI OBECNEJ PRZEWIDZIANO W TYM OBSZARZE MONTAŻ GŁOŚNIKÓW SYSTEMU DSO, ALE Z UWAGI, ŻE SĄ TO PRZESTRZENIE, W KTÓRYCH W CHWILI OBECNEJ NIE PRZEBYWAJĄ NA STAŁE PRACOWNICY OBIEKTU LUB ZMIESZANCY NIE MA KONIECZNOŚCI WYKONYWANIA W TYM OBSZARZE POMIARU DŹWIĘKOWEGO MOWY, CZY POMIARU CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (POZIOMU "NATĘŻENIA DŹWIĘKU").
ZAPROJEKTOWANE LINIE GŁOŚNIKOWE L16 I L17 ZA TAKIE LINIE L14 ORAZ L15 W OBRĘBIE POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH – "PO PRAWEJ STRONIE OBIEKTU") POSIADAJĄ REZERWĘ (AUTOMATYCZNĄ) NA WYPADEK KONIECZNOŚCI ROZSZERZENIA LINII W PRZYPADKU ZMIANY "SPOSOBU" UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

1	28.09.2015	PROJEKT WYKONAWCZY	A. Z. Z. C.
REWIZJA / REVISION	DATA / DATE	OPIS / DESCRIPTION	SPRAWDZIŁ / CHECKED BY

OBIEKT: "AKWARIUM GDYŃSKIE" / "MIR–PIB" Al. Jana Pawła II 1, 81–345 Gdynia — OCHRONA PPOŻ. Brońsz.

TYTUŁ PROJEKTU: Dźwiękowy System Ostrzegawczy (system DSO). — AZ–P442/E/2015 Nr projektu:

TYTUŁ RYSUNKU: Poziom PIWNICY. Rozmieszczenie urządzeń systemu DSO. — P. WYKONAWCZY Stadium:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Żłobrowski Upr. CNBOP: D–756/01 Licencja PZT II stopnia: PZT–18905 — 28.09.2015 Data:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Zenon Czupryński Projektant instalacji elektrycznych Upr. nr NB–W–7210/141/78 — 1 : 100 Skala: 02 Numer rysunku:

"AZ–2 PROJEKT" Systemy Alarmowe
Adres: ul. Piwnice 63, lokal nr 14 (Wejście A) 60–650 Poznań
Tel: +(48) 504 40 50 70
e–mail: biuro@az–projekt.com.pl
www.az–projekt.com.pl