WYKAZ URZĄDZEŃ W NOWOPROJEKTOWANEJ SZAFIE / CENTRALI SYSTEMU DSO (CDSO):
01. KONTROLER SYSTEMOWY DO STEROWANIA (NADZORU) PRACĄ PONIŻSZYCH URZĄDZEŃ.
02. ŹRÓDŁO TLA MUZYCZNEGO (URZĄDZENIE EMITUJĄCE MUZYKĘ ZAWIERAJĄCE TUNER RADIOWY ORAZ OBSŁUGUJĄCE DODATKOWE WEJŚCIE NA KARTĘ SD / PORT USB) OBSŁUGUJĄCE MIN. 2 KANAŁY / STREFY.
"PROFESJONALNY" ODTWARZACZ MUZYKI PRZEMYSŁOWO DLA STREF NR 3 I NR 7 (PATRZ PONIŻSZA UWAGA).
03. WZMACNIACZ MOCY PODSTAWOWY POSIADAJĄCY 4 WYJŚCIA / KANAŁY O MOCY DO 125 W.
(KAŻDY KANAŁ 125 W ZAMIENNY NA 2, LINIE GŁOŚNIKÓW O MOCY DO 80 W = MAKS. 8 LINII).
WZMACNIACZ PRZEWIDZIANY DO PODŁĄCZENIA LINII LO1 + LO2 (PIĘTRO III), LINII LO3 + LO4 (PIĘTRO II) ORAZ LINII LO5 + LO6 + LO7 (PIĘTRO I) + LO8 + L13 (PARTER).
04. WZMACNIACZ MOCY PODSTAWOWY POSIADAJĄCY 4 WYJŚCIA / KANAŁY O MOCY DO 80 W.
(KAŻDY KANAŁ 125 W ZAMIENNY NA 2, LINIE GŁOŚNIKÓW O MOCY DO 80 W = MAKS. 16 LINII).
WZMACNIACZ PRZEWIDZIANY DO PODŁĄCZENIA LINII LC1 + LC3 (OBSZAR KLATKI "C" - PIĘTRO III + PIĘTRO I) ORAZ LINII GŁOŚNIKOWYCH L05, L08 + L10 I L13 ("WYDZIELONE" POMIESZCZENIA / SALE EDUKACYJNE)
05. WZMACNIACZ MOCY PODSTAWOWY POSIADAJĄCY 4 WYJŚCIA / KANAŁY O MOCY DO 125 W.
(KAŻDY KANAŁ 125 W ZAMIENNY NA 2, LINIE GŁOŚNIKÓW O MOCY DO 80 W = MAKS. 8 LINII).
WZMACNIACZ PRZEWIDZIANY DO PODŁĄCZENIA LINII LC2 + LC4 (OBSZAR KLATKI "D" - PARTER) ORAZ LINII GŁOŚNIKOWYCH L04 (OBSZAR KLATKI "D" - PARTER), L47 + L42 (KLATKA "A" / "PRAWA") I L8 (KLATKA "B" / "ŚRODKOWA").
06. WZMACNIACZ MOCY PODSTAWOWY POSIADAJĄCY 2 WYJŚCIA / KANAŁY O MOCY DO 250 W.
(KAŻDY KANAŁ 250 W ZAMIENNY NA 2, LINIE GŁOŚNIKÓW O MOCY DO 125 W = MAKS. 4 LINIE).
WZMACNIACZ PRZEWIDZIANY DO PODŁĄCZENIA LINII L14 + L17 (PIWNICA – POM. TECHNICZNE / "PUSTKA BUDOWLANA").
07. WZMACNIACZ MOCY PODSTAWOWY POSIADAJĄCY 2 WYJŚCIA / KANAŁY O MOCY DO 250 W.
(KAŻDY KANAŁ 250 W ZAMIENNY NA 2, LINIE GŁOŚNIKÓW O MOCY DO 125 W = MAKS. 4 LINIE).
PRZEWIDZIANY DO PODŁĄCZENIA LINII L09 + L12 (PARTER – POM. TECHNICZNE / ZEWNĘTRZNY BUDYNKU).
08. WZMACNIACZ MOCY PODSTAWOWY POSIADAJĄCY 2 WYJŚCIA / KANAŁY O MOCY DO 250 W.
(KAŻDY KANAŁ 250 W ZAMIENNY NA 2, LINIE GŁOŚNIKÓW O MOCY DO 125 W = MAKS. 4 LINIE).
09. WZMACNIACZ MOCY REZERWOWY POSIADAJĄCY 2 WYJŚCIA / KANAŁY O MOCY DO 250 W.
(KAŻDY KANAŁ 250 W ZAMIENNY NA 2, LINIE GŁOŚNIKÓW O MOCY DO 125 W = MAKS. 4 LINIE).
10. STACJA RADIOWA PRZEMYSŁOWA (ODBIORNIK RADIOWY Z ZEWNĘTRZNĄ ANTENĄ).
11. SZAFA TYPU RACK 19" (600 x 600 mm / 42U) Z MIEJSCEM NA WZMACNIACZE MOCY ORAZ UKŁADEM ZASILANIA AWARYJNEGO (ZASILACZ + AKUMULATORY REZERWOWE O POJEMNOŚCI 80 Ah ← ZASILANIE 6 / 0,5 h)

UWAGA – DOTYCZĄCA STREF NAGŁOŚNIENIA, W KTÓRYCH UŻYTKOWNIK OBIEKTU PRAGNIE NADAWAĆ TŁO MUZYCZNE:
W CELU NADAWANIA MUZYKI TŁA MUZYCZNEJ DO WYSZCZEGÓLNIONYCH STREF OBIEKTU – ŁĄCZNIE 10 STREF: STREFA NR 04 + NR 06 + STREFY NR 08 + NR 11 ORAZ STREFY NR 13 I NR 14 – NIE MA KONIECZNOŚCI STOSOWANIA URZĄDZEŃ DEDYKOWANYCH LUB CERTYFIKOWANYCH – DEDYKOWANY SYSTEM DSO MUSI POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA "ZWYKŁYCH" / AMATORSKICH ODTWARZACZY DŹWIĘKU.

*** NAGŁOŚNIENIE W OBRĘBIE SALI EKSPEDYCYJNEJ Z KLATKI SCHODOWEJ "C" NA ETAPIE URUCHOMIENIA SYSTEMU DSO (PO ZAMONTOWANIU KOLUMN) NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW AKUSTYCZNYCH I W RAZIE KONIECZNOŚCI ZWIERTYFIKOWAĆ USTAWIENIE KOLUMN, ABY UZYSKAĆ WYMAGANY POZIOM ZROZUMIAŁOŚCI MOWY.

WSPÓŁPRACA INSTALACJI SAP Z DŹWIĘKOWYM SYSTEMEM OSTRZEGAWCZYM (DSO)
SYGNAŁY STERUJĄCE PRZEKAZYWANE DO SZAFY / CENTRALI SYSTEMU DSO (CDSO):
STREFY ROZGŁASZANIA (CAŁOWITE 5 STREF) – PROPOZYCJA DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM OBIEKTU
S1 – SYGNAŁ DO URUCHOMIENIA ROZGŁASZANIA NA POZIOMIE PIĘTRA III / PODDASZA
LINIE GŁOŚNIKOWE LO1 I LO2 ORAZ LC1 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C")
S2 – SYGNAŁ DO URUCHOMIENIA ROZGŁASZANIA NA POZIOMIE PIĘTRA II.
LINIE GŁOŚNIKOWE LO3 I LO4 ORAZ LC3 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C")
S3 – SYGNAŁ DO URUCHOMIENIA ROZGŁASZANIA NA POZIOMIE PIĘTRA I.
LINIE GŁOŚNIKOWE LO5 + LO6 ORAZ LC3 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C")
S4 – SYGNAŁ DO URUCHOMIENIA ROZGŁASZANIA NA POZIOMIE PARTERU.
LINIE GŁOŚNIKOWE L11 + L13 ORAZ LC4 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C")
S5 – SYGNAŁ DO URUCHOMIENIA ROZGŁASZANIA W OBRĘBIE PIWNICY
LINIE GŁOŚNIKOWE L14 + L16 (PIWNICA – POM. TECHNICZNE) ORAZ L16 I L17 (KORYTARZ DO MODERNIZACJI)
*** W PRZYPADKU ALARMU POŻAROWEGO W BUDYNKU "C" – ALBO/I ALARMU UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO ROZGŁASZANIE W OBRĘBIE KLATEK SCHODOWYCH "C" I "D" – NALEŻY ZAPEWNIĆ ROZGŁASZANIE KOMUNIKATU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (LINIE GŁOŚNIKOWE L16 + L20)

MONITOROWANIE STANU POPRAWNEJ PRACY CENTRALI SYSTEMU DSO (CDSO):
M1 – ZBIORCZE UZGODNIONE SZAFY / CENTRALI SYSTEMU DSO (UKŁADÓW DSO – STEROWNIKA I / LUB WZMACNIACZY MOCY ORAZ SYSTEMU ZASILANIA Z PODTRZYMANIEM BATERYJNYM)

SZCZEGÓŁY LINII GŁOŚNIKOWYCH CDSO:
KONDYGNACJE: PIĘTRO III + PARTER – LINIE Z "PRZEPLOTEM":
01. LINIA GŁOŚNIKOWA LO1 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
02. LINIA GŁOŚNIKOWA LO2 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
03. LINIA GŁOŚNIKOWA LO3 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
04. LINIA GŁOŚNIKOWA LO4 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
05. LINIA GŁOŚNIKOWA LO5 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
06. LINIA GŁOŚNIKOWA LO6 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
07. LINIA GŁOŚNIKOWA LO7 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
08. LINIA GŁOŚNIKOWA LO8 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
09. LINIA GŁOŚNIKOWA L09 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
10. LINIA GŁOŚNIKOWA L10 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
11. LINIA GŁOŚNIKOWA L11 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
12. LINIA GŁOŚNIKOWA L12 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
13. LINIA GŁOŚNIKOWA L13 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
KONDYGNACJA PIWNICY+: LINIE Z "PRZEPLOTEM" + REZERWA NA MODYFIKACJE / ROZBUDOWĘ:
14. LINIA GŁOŚNIKOWA L14 (125 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1,4 mm.
15. LINIA GŁOŚNIKOWA L15 (125 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1,4 mm.
16. LINIA GŁOŚNIKOWA L16 (125 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1,4 mm.
17. LINIA GŁOŚNIKOWA L17 (125 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1,4 mm.
WYDZIELONE LINIE NAGŁAŚNIAJĄCE OBSZARY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (OSOBNY WZMACNIACZ):
18. LINIA GŁOŚNIKOWA L18 (125 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
19. LINIA GŁOŚNIKOWA L19 (125 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
20. LINIA GŁOŚNIKOWA L20 (125 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
WYDZIELONA POŻAROWO KLATKA SCHODOWA "A" ("PRAWA") + LINIE Z "PRZEPLOTEM":
21. LINIA GŁOŚNIKOWA LA1 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
22. LINIA GŁOŚNIKOWA LA2 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
WYDZIELONE LINIE GŁOŚNIKOWE (NAGŁOŚNIENIE W OBRĘBIE WYDZIELONEJ KLATKI SCHODOWEJ):
23. LINIA GŁOŚNIKOWA LB (125 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
24. LINIA GŁOŚNIKOWA LC1 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
25. LINIA GŁOŚNIKOWA LC2 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
26. LINIA GŁOŚNIKOWA LC3 (60 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
27. LINIA GŁOŚNIKOWA LC4 (125 W) – NP. PRZEWÓD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.

OBSZARY NAGŁOŚNIENIA LINII GŁOŚNIKOWYCH W OBIEKCIE:
01. LINIA GŁOŚNIKOWA LO1 – PIĘTRO III – STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE + PODDASZE NIEUŻYTKOWE)
02. LINIA GŁOŚNIKOWA LO2 – PIĘTRO III – STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE)
03. LINIA GŁOŚNIKOWA LO3 – PIĘTRO II – STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE)
04. LINIA GŁOŚNIKOWA LO4 – PIĘTRO II – STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE)
05. LINIA GŁOŚNIKOWA LO5 – PIĘTRO I – STREFA NR 03 (POM. NR 2.E01 = SALA DISCOVERY / SALA MUZEALNA)
06. LINIA GŁOŚNIKOWA LO6 – PIĘTRO I – STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE) + 2 POMIESZCZENIA NA PARTERZE
07. LINIA GŁOŚNIKOWA LO7 – PIĘTRO I – STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE) + 2 POMIESZCZENIA NA PARTERZE
08. LINIA GŁOŚNIKOWA LO8 – PIĘTRO I – STREFA NR 03 (POM. NR 113–119 = SALA WIELOFUNKCYJNA)
09. LINIA GŁOŚNIKOWA L09 – PIĘTRO I – STREFA NR 03 (POM. NR 113–115 = SALA ZOSTERA MARINA).
10. LINIA GŁOŚNIKOWA L10 – PIĘTRO I – STREFA NR 07 (POM. NR 1.E01 = SALA WOKÓŁ ŚWIATA)
11. LINIA GŁOŚNIKOWA L11 – PARTER – STREFA NR 09 (KLATKA SCHODOWA "D" + POMIESZCZENIA EDUKACYJNE)
12. LINIA GŁOŚNIKOWA L12 – PARTER – STREFA NR 10 (POM. NR 0.E01 = GALERIA) + POMIESZCZENIA EDUKACYJNE)
13. LINIA GŁOŚNIKOWA L13 – PARTER – STREFA NR 10 (POM. NR 0.E01 = GALERIA)
14. LINIA GŁOŚNIKOWA L14 – PIWNICA – STREFA NR 12 (POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE I TECHNICZNE)
15. LINIA GŁOŚNIKOWA L15 – PIWNICA – STREFA NR 12 (POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE I TECHNICZNE)
16. LINIA GŁOŚNIKOWA L16 – PIWNICA – STREFA NR 13 (OBSZAR MASZYNOWNI + POM. TECHNICZNE + "PUSTKA BUDOWLANA" NR 021)
17. LINIA GŁOŚNIKOWA L17 – PIWNICA – STREFA NR 13 (OBSZAR MASZYNOWNI + POM. TECHNICZNE + "PUSTKA BUDOWLANA" NR 021)
OBSZARY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU:
18. LINIA GŁOŚNIKOWA L18 – PIĘTRO I + PARTER – STREFA NR 14 (OBSZAR PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU / PRZED KLATKĄ "B")
19. LINIA GŁOŚNIKOWA L19 – PARTER – STREFA NR 15 (OBSZAR PRZED WEJŚCIEM Z BUDYNKU / Z KLATKI "B")
20. LINIA GŁOŚNIKOWA L20 – PIĘTRO I + PARTER – STREFA NR 15 (OBSZAR ZEWNĘTRZNY "WOKÓŁ ROTUNDY" / TARASU)
WYDZIELONE LINIE GŁOŚNIKOWE (NAGŁOŚNIENIE W OBRĘBIE WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH):
21. LINIA GŁOŚNIKOWA LA1 – KLATKA SCHODOWA "A" ("LEWA" – ADMINISTRACYJNA)
22. LINIA GŁOŚNIKOWA LA2 – KLATKA SCHODOWA "A" ("LEWA" – ADMINISTRACYJNA)
23. LINIA GŁOŚNIKOWA LB – KLATKA SCHODOWA "B" (OBSZAR PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM)
24. LINIA GŁOŚNIKOWA LC1 – PIĘTRO III – STREFA 02 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C" – "LEWEJ")
25. LINIA GŁOŚNIKOWA LC2 – PIĘTRO II – STREFA 04 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C" – "LEWEJ")
26. LINIA GŁOŚNIKOWA LC3 – PIĘTRO I – STREFA 06 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C" – "LEWEJ")
27. LINIA GŁOŚNIKOWA LC4 – PARTER – STREFA 11 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C" – "LEWEJ")

0 1 2 3 4 5 10m
SKALA/SCALE 1:100

WYKAZ POMIESZCZEŃ NA KONDYGNACJI:

PIĘTRO III - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

LP	NR	NAZWA	P.ogólna [m²]	Pu [m²]	Pp [m²]	Pz [m²]	Pr [m²]	
1	301	Pom. techniczne centrala tel.	9.14			9.14	-	-
2	302	Pom. biurowe	23.90	23.90				parkiet
3	303	Pom. biurowe	17.00	17.00				parkiet
4	304	Pom. biurowe	34.04	34.04				parkiet
5	305	Przedsionek	2.95				2.95	parkiet
6	306	Pom. biurowe	12.84	12.84				parkiet
7	307	Pom. kuchenka	6.88		6.88			parkiet
8	308	Pom. biurowe	11.20	11.20				parkiet
9	309	Korytarz	35.89				35.89	parkiet
10	310	Korytarz	18.21				18.21	parkiet
11	311	Korytarz	13.07				13.07	parkiet
12	312	Pom. biurowe	13.49	13.49				parkiet
13	313	Serwerownia	13.95	13.95				parkiet
14	314	Pom. techniczne klimatyzacja	4.32			4.32		parkiet
15	315	Korytarz	6.35				6.35	parkiet
16	316	Pom. biurowe	13.07	13.07				parkiet
17	317	Pom. biurowe	17.71	17.71				parkiet
18	318	Pom. biurowe	12.98	12.98				parkiet
19	319	Podłoże technicze	273.24				273.24	lastryko
20	3.LW.C	WC	5.54				-	-
21	3.LW.D	WC	5.18				-	-
22	3.LA.1	Klatka schodowa A	37.77				37.77	lastryko
23	3A.C	Klatka schodowa C	24.56				24.56	lastryko
24	3W.C	Winda	2.84				2.84	-
25	3E.01	Przestrzeń ekspozycyjna	69.01	69.01				PCV
26	3E.02	Komunikacja technologiczna	37.71				37.71	PCV
27	3.A01	Korytarz	43.77				43.77	PCV
		Suma	841.97	329.52	17.32	397.25	97.88	841.97

SPOSÓB OZNACZENIA GŁOŚNIKÓW SYSTEMU DSO:
PRZYKŁADOWE OZNACZENIE GŁOŚNIKA – L01/02, 10W = L/G, M
L/ – NUMER LINII GŁOŚNIKOWEJ: L = 01 – LINIA GŁOŚNIKOWA NR 1 W OBRĘBIE BUDYNKU
/G – NUMER GŁOŚNIKA NA LINII GŁOŚNIKOWEJ: G = 02 – GŁOŚNIK NR 02
/ M – MOC ZNAMIONOWA GŁOŚNIKA: M = 10W – GŁOŚNIK PODRZĘDNY NA ODCZEP 10W

LEGENDA:
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE:
GŁOŚNIK TYPU "A" – ŚCIENNY W OBUDOWIE ODWODZICIELNEJ Z OZNAKOWANIEM LOTNIA ZACHOWANI.
GŁOŚNIK TYPU "B" – SUFITOWY (DO MONTAŻU W SUFICIE PODWIESZONYM) + KOPUŁKA Z OBUDOWĄ ODWODZICIELNĄ Z OZNAKOWANIEM LOTNIA ZACHOWANI.
GŁOŚNIK TYPU "C" – PRZEMYSŁOWY W OBUDOWIE ODWODZICIELNEJ Z OZNAKOWANIEM LOTNIA ZACHOWANI.
GŁOŚNIK TYPU "D" – ŚCIENNA KOLUMNA / MATRYCA GŁOŚNIKOWA W MIEJSCU OBECNIE – DO NAGŁOŚNIENIA "TRUDNYCH AKUSTYCZNIE" POMIESZCZEŃ, Z OZNAKOWANIA LOTNIA ZACHOWANI.
"MOCNA KORZEŃ" LINII GŁOŚNIKOWEJ / KARTA NAGŁOŚNI OBSZARU LINII GŁOŚNIKOWEJ
STACJA MIKROFONOWA ("MIKROFON DODATKOWY / OGÓLNY") WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
STACJA MIKROFONOWA ("MIKROFON SERWISOWY") WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
STACJA MIKROFONOWA (MIKROFON STRAŻAKA) – "ZEWNĘTRZNY" WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
SZAFA / CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (SZAFA ZE KOMUNIKACYJNE MOCY WRAZ Z ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 6/0,5 h (80 Ah)

OPRZEWODOWANIE SYSTEMU DSO:
WNĘTRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA, LINIE GŁOŚNIKOWE W OBRĘBIE WYDZIELONEJ KLATKI SCHODOWEJ "A" / ADMINISTRACYJNEJ
PRZEWÓD TYPU "A" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PH30" O FUNKCJI MINIMUM PH90
NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm, JEDO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY
WNĘTRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA, LINIE GŁOŚNIKOWE W OBRĘBIE "KLATEK" / LUB "WOKÓŁ" OBIEKTÓW, (DO UZGODNIEŃ)
PRZEWÓD TYPU "A" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PH30" O FUNKCJI MINIMUM PH90
NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm, JEDO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY
WNĘTRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA, LINIE GŁOŚNIKOWE W OBRĘBIE "KLATEK" / LUB "WOKÓŁ" OBIEKTÓW, (DO UZGODNIEŃ)
PRZEWÓD TYPU "C" POSIADAJĄCY "CERTYFIKAT PH120" O FUNKCJI MINIMUM PH90
NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1,4 mm, JEDO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWÓD RÓWNOWAŻNY

1	28.09.2015	PROJEKT WYKONAWCZY	A. Z. / Z. C.
REWIZJA / REVISION	DATA / DATE	OPIS / DESCRIPTION	SPRAWDZIŁ / CHECKED BY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

"A-Z PROJEKT" Agnieszka Abramowicz
Adres: ul. Powstańców Wlkp. 63 lokal nr 14 (Wejście A) 70-130 Szczecin Polska
Tel: +(48) 504 40 50 70
e-mail: biuro@az-projekt.com.pl
www.az-projekt.com.pl

OBIEKT:	"AKWARIUM GDYŃSKIE" / "MIR–PIB" Al. Jana Pawła II 1, 81–345 Gdynia
TYTUŁ PROJEKTU:	Dźwiękowy System Ostrzegawczy (system DSO).
TYTUŁ RYSUNKU:	Poziom III PIĘTRA / PODDASZA. Rozmieszczenie urządzeń systemu DSO.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Ziobrowski Upr. CNBOP: D–736/01 Licencja PZT ii stopnia: PZT–18905
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zenon Czupryński Projektant instalacji elektrycznych Upr. nr NB–W–7210/141/78

OCHRONA PPOŻ. Branża:
AZ–P442/E/2015 Nr projektu:
P. WYKONAWCZY Stadium:
28.09.2015 Data:
1 : 100 Skala:
06 Numer rysunku:

NA ETAPIE URUCHOMIENIA SYSTEMU DSO (PO ZAMONTOWANIU KOLUMN) NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW AKUSTYCZNYCH I W RAZIE KONIECZNOŚCI ZWIERTYFIKOWAĆ USTAWIENIE KOLUMN, ABY UZYSKAĆ WYMAGANY POZIOM ZROZUMIAŁOŚCI MOWY.

PIĘTRO III

PODDASZE

PIĘTRO III

*** WYMAGANA DLA SERWEROWNI – LOKALIZACJA SZAFY SYSTEMU DSO ** Z UWAGI NA DUŻĄ ILOŚĆ CIEPŁA WYDZIELANĄ PRZEZ PRACUJĄCE WZMACNIACZE, MOCNY SYSTEMU DSO – POMIESZCZENIE SERWEROWNI MUSI BYĆ KLIMATYZOWANE.

W MOMENCIE WYKONANIA I URUCHOMIENIA PRZEZ INWESTORA / UŻYTKOWNIKA OBIEKTU SYSTEMU DSO W OBRĘBIE KAŻDEJ KONDYGNACJI III PIĘTRA / PODDASZA NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE SYGNALIZATORY INSTALACJI SAP NA TEJ KONDYGNACJI.

POMIESZCZENIA NIE BĘDĄCE MIEJSCAMI STAŁEGO POBYTU LUDZI (BEZ DSO): ŁĄCZNA ILOŚĆ - 2 pomieszczenia