

FZP/w/ 558 /2017

Gdynia, dn. 11.12.2017 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne nr **106/FZP/FG/2017**, którego przedmiotem jest świadczenie usług przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz naprawa i utylizacja zużytego podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach MIR-PIB.

Szanowni Państwo!

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy występujący jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że wpłynęły następujące pytania do zapytania ofertowego:

Mam pytanie dotyczące załącznika nr 4 budynek ul. Kołłątaja, mianowicie:

punkt 2, zakup gaśnic, wymiana na nowe

m) GS5x /BC- obecnie nie ma możliwości dostarczenia gaśnicy BC, ponieważ gaśnica śniegowa obecnie gasi pożary jedynie grupy B, gruę C producent deklaruje ale nie wystawia na to certyfikatu CNBOP, czy taka gaśnica Państwa satysfakcjonuje?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu m) na GS5x/B

n) UGS2X/BC- jest to urządzenie do gaszenia sprzętu elektronicznego i nie posiada certyfikatu CNBOP i nie gasi pożarów grupy BC, czy chodzi Państwu właśnie o takie urządzenie?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu n) na UGS2X

Punkt 3 INNE

f) napełnianie butli pow. 6 litrów- ale czym (proszę o wskazanie medium)?

Odpowiedź: Medium : powietrze

g) ta sama sytuacja co powyżej?

Odpowiedź: Medium : powietrze

h) napełnianie butli agr. ap25- czy chodzi o butlę z czynnikiem roboczym (Azotem)?

Odpowiedź: Medium : azot

i) konserwacja ładunku GP6- o co tu chodzi? czy chodzi o "nabój" do GP6z? co Państwo rozumiecie przez ten zapis?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia : Konserwacja – oczyszczanie proszku w gaśnicy GP6

4 legalizacja zbiorników, butli

n) badanie zbiornika AP25- czy tu chodzi o przygotowanie do badania UDT?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż dotyczy to przygotowania do badania UDT

W imieniu Zamawiającego
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Rafał Geremek

Strona 1 z 1