

Nowe znaki ewakuacyjne.

PROBLEMY:

1. Brak tłumaczenia normy na j. polski.
2. Dowolne jej interpretacje do czasu ukazania się wyjaśnienia KG PSP.
3. Brak znaku wyjście ewak.- np: w budynkach wg. par. 210
4. Po ostatnich spotkaniach-można stosować stare z certyfikatem byle nie mieszać znaków.

Znaki zawarte w normie PN-92/N-01256/02, zostały wycofane przez Komitet Techniczny PKN 04.09.2014 roku.

Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją są zawarte w normie – PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-ISO 3864-1: 2006.

Norma PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.

Norma PN-ISO 3864-1:2006. Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Określa zasady projektowanie znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.



Informacja KG PSP 2016 dotycząca stosowania znaków bezpieczeństwa w kontekście wycofania Polskich Norm.

Znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji należą do wyrobów, które mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania w trybie określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Warunkiem dopuszczenia do stosowania znaków bezpieczeństwa jest spełnianie przez nie wspomnianych powyżej wymagań techniczno-użytkowych określonych w załączniku do cytowanego powyżej rozporządzenia, które zawarto w punkcie 13.1.

Wymagania te odnoszą się do wymienionych tam wymagań Polskich Norm.

Ich spełnienie powinno być potwierdzone stosownym dokumentem (świadectwem dopuszczenia).

Zatem przy wyposażaniu budynków w znaki bezpieczeństwa powinny być wykorzystywane do tego celu wyłącznie znaki wyprodukowane w okresie ważności ich dopuszczenia do użytkowania, określonym w świadectwie dopuszczenia przez jednostkę dopuszczającą, o której mowa w § 4 ust. 1 cytowanego powyżej rozporządzenia, którą jest CNBOP – PIB.

W konsekwencji zastosowane w istniejących obiektach budowlanych znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwpożarowej dopuszczone do użytkowania we wspomnianym powyżej trybie, jako spełniające wymagania wycofanych już dzisiaj Polskich Norm, mogą w nich nadal spełniać swoją funkcję, do czasu wystąpienia konieczności ich wymiany (np. w wyniku ich uszkodzenia lub tzw. "śmierci technicznej").

Inaczej niż w przypadku Polskiej Normy PN-N-0125602:1992 *Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja*, Polska Norma PN-N-01256-5:1998 *Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych*, która określa w szczególności zasady rozmieszczenia znaków określonych w PN-N01256-02:1992, nie została wycofana, w związku z czym jej postanowienia są nadal aktualne.