



FZP/w/ 146 /2019/TF

Gdynia, dnia 17.04.2019 r.

Nr sprawy PN/10/FZP/FGB/2019

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wykonanie drogi pożarowej, nawierzchni parkingu oraz nowych miejsc postojowych na terenie MIR-PIB**”

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy działając na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Niżej przekazuję treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie dotyczące załącznika nr 3 oraz załącznika nr 8 punktu 3.1

1. Wpusty. Gdzie zostaną umiejscowione i jaka ilość? „wykonanie spadków i odwodnienia nawierzchni za pomocą wpustu”

Odpowiedź: Wpusty należy zlokalizować na granicy między drogą pożarową a płytami Meba. Należy przyjąć ilość wpustów nie mniejsza niż wynikającą ze spadków nawierzchni, a potrzebną do odprowadzenia wody (minimum 2).

2. Gdzie została zawarta informacja o powierzchni chodnika wzdłuż parkingu? Brak lokalizacji na złączniku nr 3 „ wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż parkingu”

Odpowiedź: Założono chodnik jako ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 1,5m z jednej strony drogi pożarowej. Powierzchnia chodnika wyniesie ok 41,67 m².

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Rafał Geremek