



FZP/w/ 341 /2019/TF

Gdynia, dnia 14.08.2019 r.

Nr sprawy PN/33/FZP/FGB/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Odtworzenie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 600, 601, 602, 920, 921, 921A i 921B (Centrum/SPRZĘT/17) oraz wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na poziomie 1000 w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1**”.

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Niżej przekazuję treść pytań i odpowiedzi.

W związku z ogłoszeniem przetargu proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Pytanie 1

Jaki jest zakres prac rozbiórkowych (przedmiar)?

Odpowiedź: Brak takiego przedmiaru. Zakres tych prac Oferent musi określić sam na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz dostępnej dokumentacji projektowej zamieszczonej dotychczas na stronie internetowej Zamawiającego. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są w żaden sposób wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Pytanie 2

Jaki jest zakres prac elektrycznych (przedmiar , projekt) ?

Odpowiedź: Brak takiego przedmiaru.. Zamawiający wymaga wykonania projektu powykonawczego instalacji elektrycznych związanych z systemem wentylacji i klimatyzacji . Zakres tych prac Oferent musi określić sam na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz dostępnej dokumentacji projektowej zamieszczonej dotychczas na stronie internetowej Zamawiającego. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są w żaden sposób wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Pytanie 3

Jaki jest zakres prac ciepła technologicznego (przedmiar , projekt) ?

Odpowiedź: Inwestor nie posiada przedmiaru prac ciepła technologicznego. Zakres tych prac Oferent musi określić sam na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz dostępnej dokumentacji projektowej zamieszczonej dotychczas na stronie internetowej Zamawiającego. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są w żaden sposób wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. Inwestor proponuje prowadzenie ciepła technologicznego w szachtach instalacyjnych. Ciepło technologiczne prowadzić należy do nagrzewnic central wentylacyjnych w wycenie należy ująć także osprzęt tj. zawory regulacyjne, odcinające i pompę obiegową przy centrali wentylacyjnej.

Pytanie 4

Jaki jest zakres prac związanych z podłączeniem do systemu p.poż budynku ?

Odpowiedź: System wentylacji bytowej w razie pożaru powinien zostać odcięty – zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Wszystkie klapy p.poż. powinny być wpięte do systemu SSP. Zakres tych prac Oferent musi określić sam na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz dostępnej dokumentacji projektowej zamieszczonej dotychczas na stronie internetowej Zamawiającego. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są w żaden sposób wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez rzeczoznawcę ds. p.poż.

Pytanie 5

Brak wzoru załącznika nr 4 do umowy tj harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odpowiedź: Załącznik nr 4 do umowy zgodnie ze wzorem umowy ma zostać sporządzony i przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji 3 dni po zawarciu umowy na warunkach opisanych we wzorze umowy.

Pytanie 6

Proszę o możliwość wizji lokalnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na **poniedziałek 19.08.2019 r** , godzina 10 – 13. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Rojek i Pan Antoni Bagiński.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor

dr Piotr Margoński