

FZP/w/ 172 /2020/TF

Gdynia, dn. 02.03.2020 r.

Dotyczy: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w budynkach "A", "B", "C" MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni – Znak sprawy: PN/08/FZP/FGB/2020

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy działając na podstawie

art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 1843) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Niżej przekazuję treść pytań i odpowiedzi:

1. Czy okablowanie instalacji wykonujemy w pełni przewodem ognioodpornym PH90 HDGS 4x1,5;
2. Jak wygląda kwestia dostępu do centrali TM? Kto dokonuje uruchomienia?
3. W przypadku uruchomienia przez firmę X jak wygląda kwestia dostępu podczas wystąpienia, lokalizacji, usuwania awarii?
4. Czy oprawy zamontowane wcześniejszym etapie zostały za adresowane zgodnie z projektem, czy należy je przeprogramować?
5. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów przetargowych dotyczących "Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w budynkach A,B,C w Gdyni" Przeczytałam SIWZ, ale nie zauważyłam informacji dotyczącej dołączenia zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US. Zazwyczaj w przetargach dołącza się taki dokumenty. Proszę o informację, czy zaświadczenia też powinny się znajdować w ofercie, bo być może nie zauważyłam informacji.

Ad. 1. Całość okablowania instalacji wykonujemy przewodem ognioodpornym PH90 HGDS 4x1,5

Ad. 2. Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu ochrony na poziomie 300. Jakiegolwiek prace - podłączenia, uruchomienia itp. należy wykonywać w uzgodnieniu z firmą Dampc & Drawc Sp. K, która jest gwarantem systemu. Jakiegolwiek wynikię z tego tytułu koszty są po stronie Wykonawcy.

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

tel.: +48 587 356 232
fax: +48 587 356 110
e-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl
www.mir.gdynia.pl

Akwarium Gdynińskie MIR-PIB
Al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia

tel.: +48 587 326 601
fax: +48 587 326 611
e-mail: akwarium@mir.gdynia.pl
www.akwarium.gdynia.pl

Ad.3 .W przypadku wystąpienia awarii, jej lokalizacji itp. wszelkie prace przy centrali należy prowadzić w uzgodnieniu z firmą Dampc & Drawc Sp. K. Wszelkie ewentualne koszty z tego tytułu w okresie gwarancji są po stronie Wykonawcy.

Ad. 4. Oprawy na poziomie 300 zostały zaadresowane zgodnie z projektem. Oprawy na klatkach budynku „C” posiadają ustawienia fabryczne i należy je zaadresować zgodnie z projektem i włączyć do centrali.

Ad. 5 Zamawiający nie wymaga tych dokumentów.

W imieniu Zamawiającego
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Rafał Geremek