

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn. **dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. Znak postępowania nr 65/FZP/FG/2020.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Zaproszenia do składania ofert. Niżej przekazuję treść pytań i odpowiedzi:

1. Pytanie do poniższej pozycji:

511	Oprawa kloszowa typu LENA VECTOR 2x36 MAT, zapłon EVG lub równoważna	szt.	5
-----	--	------	---

Oprawy te i inne tego typu z EVG na tradycyjne świetlówki są nie produkowane. W związku z tym czy zamawiający może zastosować np oprawy kanlux led:

Oprawa liniowa pod tuby LED T8 MEBA 4LED 2X120 PS kod: 26961

<https://www.kanlux.com/pl/produkt/26961/MEBA-4LED-2X120-PS>

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania oprawy kanlux led:

Oprawa liniowa pod tuby LED T8 MEBA 4LED 2X120 PS kod: 26961

2. Pytanie do poniższej pozycji

524	Oprawa zwieszakowa OZ-210 F250 , lub równoważna	szt.	5
-----	---	------	---

Oprawy te są nie produkowane i nie mają bezpośredniego zamiennika. W związku z tym czy zamawiający może zastosować np.:

CAMELEON MINI 1Z 120.LED 840 820LM CLEAR 60° RING 8W IP20 RAL9016 DRV PREMIUM C0422501RAL9016:

<https://www.essystem.pl/en/products/5798;cameleon-mini-1z-c0422501ral9016>

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania produktu

CAMELEON MINI 1Z 120.LED 840 820LM CLEAR 60° RING 8W IP20 RAL9016 DRV PREMIUM C0422501RAL90160

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Rafał Geremek

Strona 1 z 1