

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne nr 20/FZP/FG/2022, którego przedmiotem jest modernizacja systemu kontroli dostępu z RACS4 do RACS5 w budynku przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Zaproszenia do złożenia oferty. Niżej przekazuję treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1.

Czy posiadają Państwo aktualne rzuty w formacie DWG z wrysowanymi istniejącymi urządzeniami systemu kontroli dostępu?

Odpowiedź 1.

Tak mamy, do wglądu na miejscu.

Pytanie 2.

Proszę o informację, po czyjej stronie jest wykonanie zasilania kontrolerów (dostawa i montaż zasilaczy z podtrzymaniem)?

Odpowiedź 2.

Obecnie cała instalacja jest zasilona, jeżeli będzie potrzeba przygotowania dodatkowego zasilania, będzie to wykonane przez pracowników działu technicznego Instytutu.

Pytanie 3.

Proszę o informację, w zaproszeniu podają Państwo dostawę 8 kontrolerów MC16-PAC-16.

Z odpowiedzi 2 na pytanie 2 o ilość kontrolerów odpowiedzieli Państwo 72 (system będzie rozbudowany po modernizacji).

Proszę o informacje czy w przyszłości system będzie miał także obsługiwać windy?. Pragnę zaznaczyć, jako instalator - do wind należy zastosować MC16-EVK lub MC16-EVC a nie MC16-PAC-16

Proszę o weryfikację ewentualnych ilości.

Odpowiedź 3.

Wymagamy 6 kontrolerów MC16-PAC do przejść oraz 2 do wind MC16-EVC-16.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadził modyfikację do następujących dokumentów:

1. Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Modyfikacja polega na następujących zmianach:

Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia:

III. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia

Było:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Dostawę i instalację 8 kontrolerów MC16-PAC-16. Montaż w rozdzielnicach zgodnie ze wskazaniem Inwestora.
2. Podział magistral zgodnie z ilością obsługiwanych przejść przez kontroler MC16-PAC-16
3. Migracja całego systemu z RACS4 do RACS5.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Dostawę i instalację **6** kontrolerów MC16-PAC-16 **oraz 2 do wind MC16-EVC-16**. Montaż w rozdzielnicach zgodnie ze wskazaniem Inwestora.
2. Podział magistral zgodnie z ilością obsługiwanych przejść przez kontroler MC16-PAC-16
3. Migracja całego systemu z RACS4 do RACS5.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Zamawiający informuje, iż zmienia **termin składania ofert na dzień 11.04.2022r. godz. 10:00**

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Rafał Geremek