

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne nr **34/FZP/FG/2022**, którego przedmiotem jest modernizacja systemu kontroli dostępu z RACS4 do RACS5 w budynku przy ul. Kołłątaja 1 w

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Zaprośzenia do złożenia oferty. Niżej przekazuję treść pytań i odpowiedzi.

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące postępowania jak w temacie:

1. Ile pięter jest obsługiwanych na każdej z wind?
2. W jaki sposób ma być realizowana kontrola dostępu do wind? Czytniki w windach i dostęp do poszczególnych pięter czy czytniki na każdym piętrze i kontrola dostępu do wezwania windy?
3. Czy system wind jest dostosowany do współpracy z kontrolerami MC16-EVK?

Ad.1. 11

Ad.2. W windach.

Ad.3. Nie.

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Rafał Geremek