

Gdynia, dnia 19 kwietnia 2024 r.

FZP/w/2024/TF

Dotyczy: zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest **dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych.**

Znak postępowania **28/FZP/FG/2024.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Niżej przekazuję ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Pytanie 2: 509. Kasetka sterownicza typu XALD03 (3-przyciski), kompletna - lub równoważna szt. 2 - proszę o wyjaśnienie treści „kompletna”. Jeśli kasetka nie miałaby być pusta (jak wskazuje indeks), proszę o informację jakie przyciski mają być w niej zamontowane (kolory, funkcje, sposób działania)

Odpowiedź: Kompletna to znaczy aby zawierała wszystkie elementy składowe tj. napęd z guzikiem krytym, łącznik przycisków i przepust kablowy. Kolory guzików będą uwzględniane przy zamówieniu

ponieważ w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie stwierdzić jakie będzie zapotrzebowanie Państwa odp.

Kompletna to znaczy aby zawierała wszystkie elementy składowe tj. napęd z guzikiem krytym, łącznik

przycisków i przepust kablowy. Kolory guzików będą uwzględniane przy zamówieniu ponieważ w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie stwierdzić jakie będzie zapotrzebowanie

Prośba:

Prosimy o dokładne doprecyzowanie jakie mają być funkcje mechanizmów dla każdego z otworów kasety, , czy mają być z samoczynnym powrotem, jaką mają mieć konfiguracje styków?

Jest zbyt szeroki wachlarz rozwiązań, żeby zaproponować chociażby zbliżoną propozycję

Odpowiedź:

Kasetka ogólnie ma 3 guziki i mogą być w różnych konfiguracjach włącznik-stop-wyłącznik lub włącznik-kontrolka-wyłącznik albo jeszcze inne

Na chwilę obecną trudno jest stwierdzić w jakiej konfiguracji będziemy potrzebować więc proszę o wycenę tych dwóch podstawowych konfiguracji.

Pytanie 1: 507. Styk pomocniczy BCLF01 (1R czołowy) do CL 104701 - lub równoważny szt. 2 508.

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

tel.: +48 587 356 232
fax: +48 587 356 110
e-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl
www.mir.gdynia.pl

Akwarium Gdyniackie MIR-PIB
Al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia

tel.: +48 587 326 601
fax: +48 587 326 611
e-mail: akwarium@mir.gdynia.pl
www.akwarium.gdynia.pl

Styk pomocniczy BCLL11 (1Z+1R) do stycznika CL, CK 104707 - lub równoważny szt. 2 - produkty zostały wycofane u producenta GE (ABB) czy pozycję zostaną usunięte z arkusza przetargowego?
Bądź

czy ma być wyceniony jakiś zamiennik? Te styki można zakupić jeszcze w alternatywnych źródłach ale nie ma pewności, że będą dostępne w czasie trwania przetargu

Odpowiedź:

Proszę o wycenę zamiennika podobnego lub równoważnego z tym który został zamieszczony w formularzu.

Pytanie:

Do jakiego stycznika miałyby być wycenione powyższe styki pomocnicze? W arkuszu przetargowym nie odnalazłem poz., do której byłyby kompatybilne. Proszę o podanie parametrów stycznika, ewentualnie symbolu bądź nazw

Odpowiedź:

do CL 104701 Styk pomocniczy BCLL11 (1Z+1R) do stycznika CL, CK 104707

251. Zacisk 25 mm² do szyn widełkowych 644863 GE - lub
rownoważny szt. 2

252. Zacisk 25 mm² do szyn kołkowych 644864 GE - lub
rownoważny szt. 2

253. Zacisk 35 mm² do szyn kołkowych bez izolacji 644862 GE -
lub rownoważny szt. 2

254. Zacisk 35 mm² do szyn widełkowych bez izolacji 644865 GE
- lub rownoważny szt. 2

- produkty zostały wycofane z oferty producenta. Czy mogę prosić o informację, do jakich konkretnie

szyn miałyby być dobrane zaciski, jeśli chciałbym wycenić zamiennik?

Odpowiedź:

Prosimy o wycenę zacisków do szyn wskazanych w formularzu.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Wykonawca winien je uwzględnić przygotowując ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

W imieniu Zamawiającego

**Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
mgr Rafał Geremek**

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

tel.: +48 587 356 232
fax: +48 587 356 110
e-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl
www.mir.gdynia.pl

Akwarium Gdyniskie MIR-PIB
Al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia

tel.: +48 587 326 601
fax: +48 587 326 611
e-mail: akwarium@mir.gdynia.pl
www.akwarium.gdynia.pl